

# แจ้งเหตุต้องอพยพนักเรียนออกจากอาคาร 3 ประมาณเที่ยง วันที่ 8 ก.พ. 66

**Q :** เกิดอะไรขึ้น

**A :** ประมาณเที่ยง ครุฑอมได้กลิ่นไหม้และกลิ่นแปลกๆ ที่อาคาร 3 (ป.4 – ป.6) จึงแจ้งส่วนกลางอย่างเร่งด่วน

**Q :** แล้วทางโรงเรียนดำเนินการอะไรบ้าง

**A :** แม้จะไม่มั่นใจเป็นกลิ่นอะไร กลิ่นเหม็นไหม้ของสายไฟหรือกลิ่นอะไรกันแน่ ทางโรงเรียนไม่ประมาท และดำเนินการดังนี้

1. อพยพนักเรียนออกจากอาคาร 3 ทันที ให้ไปยังจุดที่นัดแนะกันไว้เมื่อครั้งซ้อมหนีไฟ ซึ่งนักเรียนทำได้ดี ปลอดภัยทุกคน
2. ส่งกำลังเสริมไปที่อาคาร 3
3. ตามพี่เปี้ยก ช่างไฟประจำโรงเรียน (มีใบอนุญาตช่างไฟ) ไปที่อาคาร 3 เพื่อปิด breaker ไฟทั้งหมดลง
4. ตรวจสอบต้นเหตุของกลิ่นอย่างเป็นระบบ สรุปในขณะนี้ได้ว่า ไม่น่าจะเป็นกลิ่นไฟไหม้ แต่อาจเป็นกลิ่นสีจากงานศิลปะ กลิ่นถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่รวมงานของนักเรียนไว้ในห้องที่เป็นต้นเหตุของกลิ่น ผสมกับอาจมีกลิ่นเผาสายไฟลอยมาจากนอกโรงเรียน
5. จากนั้น ทemporary เปิด breaker ทีละชั้น เพื่อทดสอบแต่ละจุดอย่างเป็นระบบ
6. เมื่อไม่มีกลิ่นจากการไหม้ของสายไฟ จึงทยอยนำนักเรียนกลับเข้าอาคารเรียน อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนเฝ้าสังเกต

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ ทางโรงเรียนจะตรวจตราและเฝ้าระวังต่อไปค่ะ